



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών**

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αχαΐας

ΚΤ: 63/2024

Ταχ. Διεύθυνση : Αρέθα & Παπαδιαμάντη 14
Ταχ. Κώδικας : 264 43, Πάτρα
Πληροφορίες : Βαλεντίνη Κορέντζελου
Τηλέφωνο : 2613 – 613241
E-MAIL : dpxs@pde.gov.gr
v.korentzelou@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Δήμο Πατρέων
Δ/ση Περ/ντος Ενέργειας & Πρασίνου -
Τμήμα Περιβάλλοντος & Ενέργειας

(Με αποδεικτικό επίδοσης)

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

μερικής έκτακτης περιβαλλοντικής επιθεώρησης για την τήρηση της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με ροή υγρών σκούρου χρώματος, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίχου, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, της Π.Δ.Ε..

ΣΧΕΤ. :

1. Το υπ'αριθμ. 4905/11/4/19-09-2024 έγγραφο του Α' ΑΤ Πατρών (αρ. πρωτ. της υπηρεσίας μας ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/298729/4682/20-9-2024) με θέμα «Καταγγελλόμενα ιδιωτών-Διενέργειας αυτοψίας».
2. Η υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/89787/1410/08-4-2024 Απόφαση με θέμα «Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.), της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/300268/4710/20-9-2024 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα «Σύσταση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) για έλεγχο καταγγελίας σχετικά με διαρροή υγρών αποβλήτων στο ύψος της οδού Μειλίχου & Ζωοδόχου Πηγής, στην Πάτρα».
4. Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ ΠΔΕ/ΓΑΕΠ/300035/647/20-9-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας & Περιβάλλοντος με θέμα «Ενεργοποίηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) για έλεγχο»
5. Ο Ν. 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κλπ.» (ΦΕΚ 91 Α' / 25-4-2002) και το Ν. 4014 (ΦΕΚ 209 Α' / 21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
6. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ Β' / 841/24-02-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β' 2471)...», όπως ισχύει.

7. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α'/07-05-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α'/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ...».
9. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α'/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
10. Η Υ.Α. με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
11. Η υπ'αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων που αφορά διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
12. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α'/30-07-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».
13. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78 Α'/28-03-2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων,...».
14. Η αριθμ. 2531/155266/19-11-2015 Απόφαση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί Ανανέωσης-Τροποποίησης και κωδικοποίησης της υπ'αριθ. 126714/20.07.2007 ΚΥΑ Ανανέωσης-Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων», για την υλοποίησης του έργου «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός με αύξηση χωρητικότητας και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Πατρέων» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας, στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 834/53940/20-09-2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡ1Φ-948).
15. Η αριθμ. 42323/20-03-2020 Απόφαση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί Ανανέωσης-Τροποποίησης της υπ' αριθ. 2531/155266/19-11-2015 (ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡ1Φ- 948) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για το έργο «Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Δ. Πατρέων - Έργα Βελτίωσης - Εκσυγχρονισμού (οριστική διαμόρφωση τμήματος ΧΥΤΑ - συλλογή βιοαερίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη ΒΔ πλευρά, κατασκευή χώρου υποδοχής κινητού ΣΜΑ, εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ), εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ)» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας, στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

16. Η αριθμ. 42323/25-01-2021 Ορθή Επανάληψη (ως προς την παρ. Δ.3.1.5) Απόφασης της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί Ανανέωσης-Τροποποίησης της υπ' αριθ. 2531/155266/19-11-2015 (ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡ1Φ-948) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για το έργο «Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Δ. Πατρέων – Έργα Βελτίωσης - Εκσυγχρονισμού (οριστική διαμόρφωση τμήματος ΧΥΤΑ – συλλογή βιοαερίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη ΒΔ πλευρά, κατασκευή χώρου υποδοχής κινητού ΣΜΑ, εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ), εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ)» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας, στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6Φ66ΟΡ1Φ-Ξ29).
17. Ο από 20-9-2024 γενόμενος μερικός έλεγχος και η επιτόπια Έκθεση Αυτοψίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.).
18. Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/300243/4797/20-9-2024 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα «Αποστολή δείγματος υδάτων για ανάλυση».
19. Τα υπ'αριθμ. πρωτ. 30/059/000/4480/26-9-2024 και 30/059/000/4481/26-9-2024 έγγραφα της υπηρεσίας Χ.Υ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, του Γενικού Χημείου του Κράτους με θέμα «Έκθεση εξέτασης δείγματος» (υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/307621/4849/26-9-2024 και ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/307621/4850/26-9-2024 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
20. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 82497/24-9-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Δ/σης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, του Δήμου Πατρέων με θέμα «Διαρροή λυμάτων από αποχετευτικό αγωγό της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή των Συχαινών την 20-09-24» (υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/304913/4794/25-9-2024 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).
21. Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/360309/5714/06-11-2024 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού με θέμα «Κοινοποίηση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής σχετικά με ροή υγρών σκούρου χρώματος, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίχου, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, της Π.Δ.Ε. - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ».
22. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 106323/28-11-2024 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος & Ενέργειας, της Δ/σης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, του Δήμου Πατρέων με θέμα «Απάντηση στην Κοινοποίηση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής σχετικά με ροή υγρών σκούρου χρώματος, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίχου, Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, της Π.Δ.Ε. - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ» (υπ'αριθμ. πρωτ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/396510/6235/29-11-2024 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 20^η Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιήθηκε μερικός έλεγχος από τα μέλη του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) κ. Βαλεντίνη Κορέντζελου - ΠΕ Γεωτεχνικών (υπάλληλος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού), κ. Σοφία Τσούση - ΤΕ Εποπτών Δημ. Υγείας (υπάλληλος Δ/σης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Αχαΐας) και κ. Μαριάνθη Πλαλή - ΠΕ Μηχανικών (υπάλληλος Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας), σε δύο σημεία, σχετικά με ροή υγρών σκούρου χρώματος. Το πρώτο σημείο ελέγχου ήταν αυτό επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίχου, του Δ. Πατρέων, όπου ελήφθη και Δείγμα υγρού (Δ1), από το οποίο προκύπτει

ότι οι τιμές των παραμέτρων BOD5 και COD ήταν βεβαρυνμένες και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του παρακείμενου υδατικού πόρου. Το δεύτερο σημείο ελέγχου ήταν στον ΧΥΤΑ Ξερόλακας του Δ. Πατρέων και συγκεκριμένα στις δεξαμενές καθίζησης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και περίξ αυτών, όπου ελήφθη επίσης Δείγμα υγρού (Δ2) από τα στραγγίσματα, από το οποίο προκύπτει ότι οι τιμές των παραμέτρων BOD5, COD & Ολικών αιωρούμενων στερεών ήταν εκτός των ορίων που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών.



Εικόνα 1 : Πρώτο σημείο ελέγχου, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίχου (ροή υγρών)



Εικόνα 2 : Δεύτερο σημείο ελέγχου, στις δεξαμενές καθίζησης των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ και περίξ αυτών

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

B.1 Γενικά Στοιχεία

Όσον αφορά το πρώτο σημείο ελέγχου επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίχου, Δήμου Πατρέων (Εικόνα 1), αυτό δεν αποτελεί δραστηριότητα, ενώ όσον αφορά το δεύτερο σημείο ελέγχου (Εικόνα 2), ο ΧΥΤΑ στη θέση “Ξερόλακα” του Δήμου Πατρέων, αποτελεί δραστηριότητα Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

B.2 Περιβαλλοντική Κατάταξη

Σύμφωνα με την Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β’/24-2-2022) όπως ισχύει το έργο κατατάσσεται στην Ομάδα 4, με α/α 14 «Υγειονομική ταφή μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1,D5)», στην περίπτωση α) εκτός Natura Q=100.000tn/έτος<150.000tn/έτος (όπου Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων) και συνεπώς στην Κατηγορία Α2.

B.3 Αδειοδοτήσεις έργου

1. Η αριθμ. 2531/155266/19-11-2015 Απόφαση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί Ανανέωσης-Τροποποίησης και κωδικοποίησης της υπ’αριθ. 126714/20.07.2007 ΚΥΑ Ανανέωσης-Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «ΧΥΤΑ του Δήμου Πατρέων», για την υλοποίησης του έργου «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός με αύξηση χωρητικότητας και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Δήμου Πατρέων» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας, στη θέση “Ξερόλακκα” του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 834/53940/20-09-2016 Απόφαση (ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡ1Φ-948).
2. Η αριθμ. 42323/20-03-2020 Απόφαση της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί Ανανέωσης-Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2531/155266/19-11-2015 (ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡ1Φ- 948) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για το έργο «Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Δ. Πατρέων - Έργα Βελτίωσης - Εκσυγχρονισμού (οριστική διαμόρφωση τμήματος ΧΥΤΑ - συλλογή βιοαερίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη ΒΔ πλευρά, κατασκευή χώρου υποδοχής κινητού ΣΜΑ, εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ), εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ)» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας, στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
3. Η αριθμ. 42323/25-01-2021 Ορθή Επανάληψη (ως προς την παρ. Δ.3.1.5) Απόφασης της Δ/σης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ Δυτικής Ελλάδας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. περί Ανανέωσης-Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 2531/155266/19-11-2015 (ΑΔΑ: 65ΣΞΟΡ1Φ-948) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για το έργο «Υφιστάμενος ΧΥΤΑ Δ. Πατρέων – Έργα Βελτίωσης - Εκσυγχρονισμού (οριστική διαμόρφωση τμήματος ΧΥΤΑ – συλλογή βιοαερίου, κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη ΒΔ πλευρά, κατασκευή χώρου υποδοχής κινητού ΣΜΑ, εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων (ΜΕΒ), εκσυγχρονισμός ΚΔΑΥ)» του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Δ.Ε. Αχαΐας, στη θέση «Ξερόλακκα» του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΑ: 6Φ66ΟΡ1Φ-Ξ29).

B.4 Κατάσταση λειτουργίας

Κατά την αυτοψία η δραστηριότητα του ΧΥΤΑ ήταν σε λειτουργία.

B.5 Ιστορικό Ελέγχων

Στην ανωτέρω δραστηριότητα έχουν πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία μας την τελευταία 10ετία και άλλοι έλεγχοι και έχουν επιβληθεί οι σχετικές διοικητικές κυρώσεις καθώς και σχέδιο συμμόρφωσης που οριστικοποιήθηκε επιτυχώς.

Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Διαπιστώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες αξιολογήθηκαν ως προς τη σοβαρότητά τους σύμφωνα με τα κριτήρια του τρίτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011 και τις διατάξεις της ως άνω **(10)** σχετικής Υ.Α., ως εξής :

Παράβαση 1: Διάθεση ανεπεξέργαστων στραγγισμάτων προερχόμενα από τον ΧΥΤΑ στη θέση «Ξερόλακκα» με κατάληξη το παρακείμενο χείμαρρο “Καραβά”

Κατά την αυτοψία σε σημείο επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής & Μειλίκου, διαπιστώθηκε ροή υγρών σκούρου χρώματος, με χαρακτηριστική οσμή, χωρίς μακροσκοπικά να είναι δυνατή η διαπίστωση της πηγής προέλευσης αυτών, και τα οποία στη συνέχεια, με φυσική ροή, κατέληγαν στο παρακείμενο χείμαρρο “Καραβά”. Το σημείο αυτό βρίσκεται κατάντη του ΧΥΤΑ στη θέση «Ξερόλακκα».

Έτσι αφού ελήφθη κατάλληλο δείγμα, από τις σχετικές αναλύσεις προέκυψε ότι οι τιμές των παραμέτρων BOD₅ και COD είναι βεβαρυμμένες και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ποιότητα του παρακείμενου υδατικού πόρου.

Αυτό αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα δεύτερου δείγματος που λήφθηκε από το πρώτο φρεάτιο του αγωγού που συνδέει τις δεξαμενές υποδοχής στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Πατρών με τον κεντρικό αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, οποίος οδηγεί τα υγρά απόβλητα/στραγγίσματα στον ΒΙΟ.ΚΑ. Πάτρας. Επισημαίνεται δε, ότι τα κύρια φορτία των εν λόγω στραγγισμάτων είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, όσον αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων, προκειμένου αυτά να είναι αποδεκτά από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., δηλαδή πρόκειται για μερικώς επεξεργασμένα στραγγίσματα, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για ρίψη τους στο αποχετευτικό δίκτυο και τα οποία δύναται να αποτελέσουν αιτία έμφραξης του δικτύου αποχέτευσης.

Ως εκ τούτου, η διαπιστωμένη ρύπανση λαμβάνει χώρα κατά παράβαση της παρ. 10 του Δ.3.5 της αρ. 42323/20-03-2020 Α.Ε.Π.Ο. και κατ'επέκταση του σκοπού του άρ. 1 του Ν.1650/1986, όπως ισχύει, το οποίο θέτει ως στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία της φύσης και να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Σύμφωνα με τα ως άνω **(20) & (22)** σχετικά έγγραφα, ο φορέας του έργου του ΧΥΤΑ Πατρών ισχυρίζεται ότι στην περιοχή των Συχαινών στις 20-09-2024 υπήρχε έμφραξη αγωγού σε πάροδο της κεντρικής οδού Μειλίκου, που συνδεόταν με τον κεντρικό αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Π., με αποτέλεσμα στο φρεάτιο επί της παρόδου να υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων, προερχόμενα από τον ΧΥΤΑ στη θέση «Ξερόλακκα».

Επιπρόσθετα στο ως άνω (22) σχετικό έγγραφο του φορέα του έργου γίνεται αναφορά ότι τόσο η διαφυγή του υγρού, η οποία έγινε από το μη στεγανό φρεάτιο του αποχετευτικού αγωγού της ΔΕΥΑΠ, όσο και η έμφραξη του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της οδού Μειλίχου, δημιουργήθηκε λόγω των τεχνικών λαθών στην κατασκευή και λειτουργία του μικρότερου αποχετευτικού αγωγού της Ζωοδόχου Πηγής. Δηλαδή στον εν λόγω αγωγό είχε σημειωθεί είσοδος μεγάλης ποσότητας χώματος και άλλων αδρανών υλικών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έμφραξη στο φρεάτιο σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό της Μειλίχου, με συνέπεια να διαφεύγουν στο περιβάλλον από το φρεάτιο της οδού Ζωοδόχου Πηγής, τα αποχετευόμενα υγρά και των δύο αγωγών. Εν συνεχεία ο φορέας ενήργησε αμέσως μόλις έλαβε γνώση του συμβάντος και κάλεσε κατάλληλο συνεργείο ιδιωτικής εταιρείας απόφραξης, το οποίο σε πολύ μικρό χρονικό απόφραξε τον αγωγό και αποκατέστησε την ομαλή ροή και στους δύο αγωγούς.

Εν κατακλείδι, η διαπιστωθείσα διαφυγή των υγρών οφειλόταν στην προβληματική λειτουργία του αποχετευτικού αγωγού της ΔΕΥΑΠ, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής και ο φορέας ισχυρίζεται ότι δεν φέρει ευθύνη για το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο φρόντισε να διορθώσει αμέσως. Επιπλέον αναφέρει ότι, σε συνεργασία με τον ΣΥΔΙΣΑ, έχει σε ισχύ δύο συμβάσεις με εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία, μία για τον καθαρισμό των φρεατίων και την συντήρηση του αποχετευτικού αγωγού επί της οδού Μειλίχου και μία για την άμεση επέμβαση συνεργείου απόφραξης (διαθέσιμο σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα) όπως έγινε και στο συμβάν της 20^{ης} Σεπτεμβρίου του 2024. Το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών αφορά στον κεντρικό αγωγό της οδού Μειλίχου, που εξυπηρετεί τον ΧΥΤΑ Ξερόλακας, καθώς η λειτουργία των υπολοίπων αποχετευτικών αγωγών στις κάθετες οδούς και παρόδους, ανήκει στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Πατρέων. Επομένως ο φορέας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια πρόληψης για να αποφεύγονται παρόμοια συμβάντα έμφραξης και διαφυγής υγρών, αλλά και δύναται να επεμβαίνει άμεσα και θεραπευτικά σε ατυχή συμβάντα, όπως αυτό που συνέβη. Ως εκ τούτου ο φορέας του έργου θεωρεί ότι ουδεμία ευθύνη φέρει για το επεισόδιο έμφραξης του αγωγού και της διαφυγής των υγρών στον χείμαρρο Καραβά.

Συμπέρασμα

Αναφορικά με τον ισχυρισμό του εν λόγω απολογητικού υπομνήματος περί μη ευθύνης του Δήμου Πατρέων για το συγκεκριμένο συμβάν, το οποίο φρόντισε να διορθώσει αμέσως, επισημαίνεται ότι αυτό δεν αναιρεί την παράβαση, καθώς όπως προαναφέρθηκε τα κύρια φορτία των στραγγισμάτων των δειγμάτων που αναλύθηκαν ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που καθορίζονται στον Πίνακα 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών, όσον αφορά τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των στραγγισμάτων που πρέπει να δέχεται ο αποχετευτικός αγωγός, προκειμένου αυτά να είναι αποδεκτά από την Δ.Ε.Υ.Α.Π., και ως εκ τούτου η διαφυγή τους θέτει σε κίνδυνο το παρακείμενο υδατικό σώμα.

Συμπερασματικά λοιπόν προκύπτει από την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω στοιχείων, ότι δεν διασφαλίστηκε η ποιότητα των επεξεργασμένων στραγγισμάτων στην έξοδο του ΧΥΤΑ Πατρών προς το αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΠ, και ως εκ τούτου η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024, βεβαιώνεται με το παρόν και ακολουθεί εισήγηση προστίμου, σύμφωνα με την παρ. 15β του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, καθότι δεν καθίσταται δυνατή η αναίρεση της ρύπανσης και ως εκ τούτου της παράβασης, ενώ δεν δύναται να τεθεί και σχετικό Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (Π.Δ.Ε.).

Παράβαση 2: Μη ύπαρξη μετρήσεων του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων που καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο με αποτέλεσμα την πιθανή έμφραξή του

Κατά την αυτοψία στο δεύτερο σημείο ελέγχου εντός του χώρου του ΧΥΤΑ στη θέση «Ξερόλακα» και συγκεκριμένα στις δεξαμενές καθίζησης των στραγγισμάτων και λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας από το πρώτο φρεάτιο του αγωγού που συνδέει τις εν λόγω δεξαμενές με τον κεντρικό αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και οδηγεί τα υγρά απόβλητα στον ΒΙΟΚΑ Πάτρας, συμπεραίνεται ότι δεν παρακολουθείται η ποιοτική σύσταση των στραγγισμάτων που καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο με αποτέλεσμα να υπάρχουν υπερβάσεις στις τιμές των παραμέτρων BOD₅, COD & Ολικών αιωρούμενων στερεών και ως εκ τούτου αυτές να βρίσκονται εκτός των ορίων που θέτει ο Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Ομβρίων περιοχής αρμοδιότητας Δ.Ε.Υ.Α. Πατρών.

Τέλος παρόλο που ζητήθηκαν σχετικές αναλύσεις μετρήσεων του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων που καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο, αυτές δεν προσκομίστηκαν κατά παράβαση των όρων Δ.3.5.2, Δ.3.5.11 και Δ.3.5.14 της αρ. 42323/20-03-2020 Α.Ε.Π.Ο.

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Από το ως άνω (22) σχετικό έγγραφο του φορέα του έργου δεν προκύπτει η προσκόμιση μετρήσεων του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων, ούτε απόψεις περί τούτου. Όσων αφορά μόνο την υπέρβαση της τιμής του COD στο δείγμα ο φορέας αναφέρει ότι την συγκεκριμένη ημέρα το σύστημα διαχείρισης των συλλεγόμενων στραγγισμάτων δεν ήταν σε πλήρη λειτουργία, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των αντλιών και των δεξαμενών αφού η ποσότητα των συλλεγόμενων στραγγισμάτων την περίοδο εκείνη ήταν πολύ μικρή, λόγω ανομβρίας, με αποτέλεσμα να εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής, εν όψει της χειμερινής περιόδου. Επιπλέον ο φορέας αναφέρει ότι στην παρούσα φάση το σύστημα διαχείρισης των συλλεγόμενων στραγγισμάτων λειτουργεί κανονικά και επιπρόσθετα ότι η υπηρεσία σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΠ έχει προγραμματίσει εργασίες βελτίωσης του συστήματος συλλογής και διαχείρισης των συλλεγόμενων στραγγισμάτων, που θα καταστήσουν την λειτουργία του πιο αποτελεσματική και θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχει καμία υπέρβαση των ορίων στις τιμές των φυσικών παραμέτρων.

Συμπέρασμα

Συμπερασματικά προκύπτει από την αξιολόγηση όλων των στοιχείων του φακέλου, η μη ύπαρξη εγκατάστασης αυτοματοποιημένου οργάνου μέτρησης του ρυπαντικού φορτίου και κατ'επέκταση η μη ύπαρξη μετρήσεων του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων, όπως αυτό απορρέει από τον όρο Δ.3.5.11 της Α.Ε.Π.Ο., και άρα μη εφαρμογή και των όρων Δ.3.5.2 και Δ.3.5.14, καθώς και υπέρβαση στις τιμές των παραμέτρων BOD₅, COD & Ολικών αιωρούμενων στερεών με αποτέλεσμα τον κίνδυνο έμφραξης του αποχετευτικού δικτύου. Συνεπώς, η παράβαση βεβαιώνεται και δεν αναιρείται.

Η ανωτέρω παράβαση αξιολογείται ως μέτριας σοβαρότητας, για την οποία ορίζονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) που ακολουθεί, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρ. 50 του Ν. 4843/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός του χρονοδιαγράμματος του Π.Δ.Ε. προβλέπεται από την παρ. 15α του ίδιου άρθρου, η επιβολή νέων διοικητικών κυρώσεων.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Για την διαπιστωθείσα 1^η παράβαση γίνεται εισήγηση επιβολής προστίμου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το εισηγούμενο πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεγχόμενη δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία περιβαλλοντικής αδειοδότησης Α2.

Έτσι, το εισηγούμενο πρόστιμο για την 1^η παράβαση που βεβαιώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως Μέτριας σοβαρότητας, ανέρχεται σε έξι χιλιάδες εξακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (6.624,00 €).

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Π.Δ.Ε.) για την Παράβαση 2

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4843/2021 και ισχύει, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του κάτωθι χρονοδιαγράμματος:

α/α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη ύπαρξη μετρήσεων του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ που καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο, από μόνιμα εγκατεστημένο όργανο μέτρησης	Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου οργάνου μέτρησης του ρυπαντικού φορτίου, όπως αυτό προβλέπεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του ΧΥΤΑ	Μέτρια	31-12-2025

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του. Επίσης, δεν δικαιολογεί τη λειτουργία της χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών.

Μετά την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του Π.Δ.Ε., ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας του θέματος οφείλει να υποβάλει στην υπηρεσία μας τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15, του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και όπως έχει διαμορφωθεί από το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 4964/2022 και ισχύει. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεκμήρια για την επιβεβαίωση πραγματοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Π.Δ.Ε.

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15α του ανωτέρω άρθρου. Επισημαίνεται επίσης ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/11, όπως ισχύει, και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β').

Κατόπιν των ανωτέρω το παρόν επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου της παρ. 11γ του άρ. 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 50 του Ν. 4843/2021, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το παρόν κοινοποιείται εκτός των άλλων:

- i. Στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΑΧΑΪΑΣ για ενημέρωσή του
- ii. Στη Δ/ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ με την παράκληση ως οριστική έκθεση ελέγχου να αναρτηθεί στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11β, του Ν. 4014/2011, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 και ισχύει

Τέλος, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα το παρόν στον Δήμο Πατρέων, να λάβει γνώση και να επέλθουν οι νόμιμες συνέπειες.

Για τη Δ/ση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΖΩΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕ Περιβάλλοντος με Α' β.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Α' ΑΤ Πατρών
(μέσω email: a.atpatron@astynomia.gr)
2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α) Ν. ΑΧΑΪΑΣ
Ερμού 51, Πάτρα, Τ.Κ. 262 21
3. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
4. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ακτή Δυμαίων 18
262 22 – Πάτρα
(με email : grampexo@4863.syzefxis.gov.gr)