



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γραφείο Προέδρου Επιτροπής
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Πάτρα, 18-11-2015

Αριθ. Πρωτ. : 304891/1303

✉ : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 26441, Πάτρα
☎ : Θ. Παναγοπούλου
☎ : 2613 613.528
☎➔☎ : 2613.613.529
☎➔☎ : periv.energy@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε.Ι
Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, Πάτρα

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο :
**Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. στην Παραλία
Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας.**

ΣΧΕΤ.: 1) το υπ' αρ. 3361/177920/19-1-2015 έγγραφό σας.
2) το υπ' αρ. 8628/32/12-1-2015 έγγραφό μας.

Σας διαβιβάζουμε : α) την υπ' αρ. **47/16-11-2015 απόφαση** της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Ελλάδας, με την οποία **Γνωμοδοτεί Αρνητικά** επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. στην Παραλία Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας, β) το έντυπο Δ10 της ΚΥΑ 1649/45/2014, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Υφαντής
Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας
& Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (η αναζήτηση της απόφασης γίνεται μέσω ΑΔΑ)

1. Δασαρχείο Πατρών
Αγ. Ανδρέου 140, Πάτρα
2. Δ/νση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας
Αθηνών 105, 26504, Ρίο
3. Εφορεία Αρχ/των Αχαΐας
Αλ. Υψηλάντου 197, 26110, Πάτρα
4. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδας
Μαιζώνος 17, 262 23, Πάτρα
5. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
Δ. Αεροπαγίτου & Ερεχθείου 59, 11742, Αθήνα
6. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΙΣΤΥ/Τμήμα Υποδομής
Στρατόπεδο Παπάγου, 15561, Χολαργός Αττικής
7. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
Δ/νση Λιμενικών Υποδομών
Ακτή Βασιλειάδη, 18510, Πειραιάς
8. Λιμεναρχείο Ρίου, 26504
9. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 171, Πάτρα
10. Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού Π.Δ.Ε.
Αρέθα & Παπαδιαμάντη, Πάτρα
11. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα
12. Δήμο Πατρέων
Μαιζώνος 108, Πάτρα
13. Δήμο Πατρέων
Τοπική Κοινότητα Ακταίου, 26504
14. Πολιτιστικό Σύλλογο Ακταίου Δ. Πατρέων
Πλ. Γκολφινόπουλου, Ακταίο Δ. Πατρέων, 26504
15. κ. Ανδρέα Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχ/κό
Κανακάρη 47-49, 26225, Πάτρα

Ακολουθεί η υπ' αρ. 47/2015 Απόφαση



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Πάτρα, στο γραφείο της νέας αίθουσα του Περιφ/κού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. (ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, Ισόγειο) συνεδρίασε η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας όπως συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθ. 99/15-9-2014 και 101/15-9-2014 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ' αριθμ. 299834/1273/12-11-2015 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Υφαντής Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Μαυρόγιαννης Διονύσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
3. Βεργοπούλου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
4. Μπούνιας Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
5. Νασιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
6. Αρβανιτάκης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
7. Κανέλλης Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
8. Κοτοπούλης Σπυρίδων, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
9. Κούστας Κων/νος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
10. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Τακτικό Μέλος
11. Δριβίλας Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, Αναπληρωματικό Μέλος

και η γραμματέας της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Θεοδώρα Παναγοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπως ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. οικ. 331592/5520/5-12-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 4ο

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. στην Παραλία Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας.

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 301068/1281/13-11-2015 γραπτή εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, η οποία αυτολεξεί έχει ως εξής :

«Με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ζητείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων **για την επαναλειτουργία** των εγκαταστάσεων παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης Υγρών Καυσίμων (Βενζίνη, Πετρέλαιο, Μαζούτ) της εταιρείας ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. που βρίσκονται παραπλεύρως του παραλιακού δρόμου στο Ακταίο Ρίου του Δήμου Πατρέων.

Στις **εγκαταστάσεις** της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. θα γίνεται παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση υγρών καυσίμων (Βενζίνη, Πετρέλαιο, Μαζούτ) που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια από διυλιστήρια σε δεξαμενές. Τα δεξαμενόπλοια, μέσω προβλήτας με την βοήθεια ξεχωριστών ανά προϊόν σωληνογραμμών, μεταφέρουν τα υγρά καύσιμα στις αντίστοιχες δεξαμενές. Η μονάδα είναι εγκατεστημένη σε έκταση 32.620,00 τ.μ.

Στη θέση της μονάδας υπάρχουν ήδη οι δεξαμενές των καυσίμων, κτίρια γραφείων, κτίρια αποθηκών, φυλάκιο εισόδου, αντλιοστάσια, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, υδατόπυργος χωρητικότητας 20 m³ και ύψους 18 μέτρων. Συνολικά υπάρχουν επτά (7) δεξαμενές καυσίμων με συνολική χωρητικότητα 22.160 m³.

Η υφιστάμενη προβλήτα έχει μήκος 40 μέτρα και είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα και βρίσκεται έξω από τις εγκαταστάσεις σε απόσταση 10 μέτρων από τον εξωτερικό τοίχο.

Τα αποθηκευμένα καύσιμα φορτώνονται σε βυτιοφόρο αυτοκίνητα, μέσω δύο γεμιστηρίων, ή σε πλοία μέσω της προβλήτας. Η δραστηριότητα διαθέτει μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό για το λεβητοστάσιο, για το πυροσβεστικό δίκτυο και την καθαριότητα των χώρων υγιεινής του προσωπικού, υπάρχει γεώτρηση με υποβρύχια αντλία άντλησης καταχωρημένη στο ΕΜΣΥ.

Υγρά απόβλητα

- Τα λύματα προσωπικού, τα οποία διοχετεύονται σε δύο στεγανούς βόθρους.
- Τυχόν διαρροές ή υπερχειλίσεις στα γεμιστήρια πετρελαίων - βενζινών (τρεις νησίδες φόρτωσης των βυτιοφόρων από τον πυθμένα) που με δίκτυο φρεατίων οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.
- Το νερό των εξυδατώσεων των δεξαμενών για την συγκράτηση μικροποσοτήτων καυσίμου (διοχέτευση θαλασσινού νερού υπό πίεση στο σωλήνα μεταφοράς των καυσίμων ώστε να αδειάσει και να καθαριστεί).

- Τα όμβρια ύδατα τα οποία υπάρχει πιθανότητα να έχουν επιμολυνθεί από διαρροές προερχόμενες από τις σωληνώσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις τα οποία οδηγούνται μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

Η μονάδα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων αποτελείται από ένα σύστημα τεσσάρων (4) δεξαμενών: συλλογής, βορβοροσυλλέκτης, ελαιοσυλλέκτης, δεξαμενή με φίλτρα ενεργού άνθρακα, με τα επεξεργασμένα **απόβλητα να οδηγούνται σε υπεδάφιο σύστημα διάθεσης (έκτασης 525 τ.μ.) το οποίο θα ανακατασκευαστεί** λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της εκπονηθείσας υδρογεωλογικής μελέτης. Η προτεινόμενη ανακατασκευή αφορά σε κατασκευή τεχνητής επίχωσης πάχους 0,8μ. με κατάλληλα υλικά και ο πυθμένας εδάφους να έχει κλίση 2-5%. Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων γινόταν πάντα σε υπεδάφιο πεδίο. **Η επέμβαση αυτή στο υπεδάφιο πεδίο διάθεσης είναι και η μοναδική τροποποίηση-μεταβολή που θα γίνει στη μονάδα.**

Στερεά Απόβλητα

- Τα απορρίμματα του προσωπικού, τα οποία παραλαμβάνονται από το απορριμματοφόρο όχημα του δήμου.
- Στερεά απόβλητα (λάσπη) που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών της μονάδας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα βάσει του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) και παραλαμβάνονται από την εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων «Hellenic Environmental Center A.E, Διαχείρισης και Επεξεργασίας πετρελαιοειδών Καταλοίπων» με την οποία έχει σύμβαση η μονάδα».

Επισημαίνεται ότι:

1. Η δραστηριότητα λόγω της επικινδυνότητας των ουσιών που διακινεί εμπίπτει στις διατάξεις της ΚΥΑ 12044/613/2007 «Μέτρα και όροι για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιών (εγκαταστάσεις SEVESO II)»: Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ έχουν εκπονηθεί και συνοδεύουν την παρούσα ΜΠΕ Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης τόσο για ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν μέσα στο χώρο των εγκαταστάσεων όσο για ατυχήματα στις λιμενικές εγκαταστάσεις (δημιουργία κηλίδας στο θαλάσσιο χώρο) όπου περιγράφονται οι διαδικασίες –ενέργειες που πρέπει να γίνουν καθώς και ο σχετικός διαθέσιμος εξοπλισμός .
2. Η μονάδα είναι υφιστάμενη από το 1952 και δεν λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2014. Βρίσκεται εκτός των ορίων Γ.Π.Σ. των Πατρών και στην ζώνη των 500 μέτρων του οικισμού Ακταίων. Σύμφωνα με την 131009/Π5645/29-08-14 βεβαίωση χρήσης της Δ/σης Δόμησης του Δήμου Πατρών η αναφερόμενη δραστηριότητα δεν επιτρέπεται στην συγκεκριμένη θέση εφόσον ανήκει στην κατηγορία της μέσης όχλησης όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 3137/12(ΦΕΚ 1048 4-4-2012).
3. Στα πλαίσια της υπό έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Ακταίων προβλέπεται η μεταφορά των εγκαταστάσεων και η απόδοση της έκτασης σε κοινόχρηστες- κοινωφελείς λειτουργίες.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308/Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31, παρ.4 του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68/Α). προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις μεταβολής των χρήσεων γης, καθορίζεται υποχρεωτικά ο χρόνος απομάκρυνσης των μη επιτρεπόμενων χρήσεων, ο οποίος δεν

μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε ετών και ότι η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι να εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου και των όμορων ΟΤΑ πρώτου βαθμού.

5. Η δραστηριότητα έχει τια κάτωθι αδειοδοτήσεις:

- a. **Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)** από το 1993 μέχρι και το 2011
 - Αρχική απόφαση από ΕΑΡΘ με αριθ. πρωτ. 10852/28-07-93 για την TEXACO ΑΕΕΠ
 - Τροποποίηση από ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ με αριθ. πρωτ. 984/27-02-01 για την ASTRON OIL A.E.
 - Τροποποίηση από ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ με αριθ. πρωτ. 2061/16-03-06 για την SHELL HELLAS A.E.
 - Ανανέωση –τροποποίηση από ΠΕ-ΧΩ-ΔΕ με αριθ. πρωτ. 10718/09-11-07 για την SHELL HELLAS A.E.
 - **Ανανέωση –τροποποίηση από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελάσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου –Δ/ση ΠΕΧΩ με αριθ. πρωτ. 5264/9392707-11-11 για την ΧΡΥΣΟΙΛ ΑΕΠ η οποία έληξε στις 30-09-2014.**
- b. Την αριθμ. ΔΒΜ14.2/2206/1628/01-09-2004 **άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου** της SHELL HELLAS A.E. από τη Δ/ση Βιομηχανίας της Ν.Α. Αχαΐας
- c. Το αριθμ. 8684.Φ.701.4(777-71/88) **πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας** για την ΧΡΥΣΟΙΛ ΑΕΠ ισχύος μέχρι 07-11-2018
- d. Το αριθμ. **8136.1.4/02/14/17-04-14 σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων** και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή του λιμένα ΧΡΥΣΟΙΛ ΑΕΠ.
- e. Την αριθμ. 734/94 **οικοδομική άδεια** νομιμοποίησης των εγκαταστάσεων και την αριθμ. 786/95 οικοδομική άδεια κτιρίου γραφείων και μεταλλικού στεγάστρου.

6. Γνωμοδοτήσεις άλλων υπηρεσιών για την παρούσα ΜΠΕ

- Η αριθμ. πρωτ. 5149/10-03-2015 αρνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρών και η αριθμ. πρωτ. 44338/15-04-15 αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρών λόγω υποβάθμισης του χαρακτήρα της περιοχής, των κινδύνων μόλυνσης και ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήματος και υποβάθμισης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του κάστρου του Ρίου.
- Το αρ. πρ. 23/09-03-15 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Ακταίου με συνημμένη την αρ. 08/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ακταίου με αρνητική γνωμοδότηση για την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων λόγω μη συμβατότητας της μονάδος με τον οικιστικό, τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής και της επικινδυνότητας σε περίπτωση ατυχήματος.
- Η αριθμ. Φ/ΒΥΖ/2153/27-03-15 αρνητική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας λόγω οπτικής όχλησης για το μνημείο του Φρουρίου Ρίου, περαιτέρω επιβάρυνσης της λιμενικής ζώνης του μνημείου και πιθανής μείωσης της επισκεψιμότητας του μνημείου σε περίπτωση ατυχήματος.
- Η αριθμ. 63/01-03-2015 αρνητική γνωμοδότηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακταίου Δήμου Πατρών λόγω υποβάθμισης της περιοχής, των κινδύνων μόλυνσης και ρύπανσης σε περίπτωση ατυχήματος και υποβάθμισης της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και του κάστρου του Ρίου.

Με βάση τις ανωτέρω αρνητικές γνωμοδοτήσεις και αντιδράσεις

Εισηγούμαστε ΑΡΝΗΤΙΚΑ για την ανωτέρω ΜΠΕ»

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 164, παρ. 2
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ. 132/2010 ΦΕΚ 225/τ. Α΄/27-12-2010).
3. Την υπ. αριθμ 99/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί σύστασης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
4. Τις υπ' αριθμ. 101/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί εκλογής των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
5. Το υπ' αρ. 3361/177920/9-1-2015 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣΧ Δυτικής Ελλάδας
6. Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της, Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
7. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 47/2015

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο : Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων της ΧΡΥΣΟΪΛ Α.Ε.Π. στην Παραλία Ακταίου Ρίου του Δ. Πατρέων, Π.Ε. Αχαΐας.

Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Υφαντής Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραμματέας

Θεοδώρα Παναγοπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαυρόγιαννης Διονύσιος
2. Βεργοπούλου Παρασκευή
3. Μπούνιας Χρήστος
4. Νασιώτης Θεόδωρος
5. Αρβανιτάκης Ιωάννης
6. Κανέλλης Γεώργιος
7. Κοτοπούλης Σπυρίδων
8. Κούστας Κων/νος
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος
10. Δριβίλας Δημήτριος