ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Μεταβατικό επίχωμα
2. Οδόστρωμα
3. Διπλή ασφαλτική επάλειψη
4. Στεγάνωση με μεβράνες

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος:	ΦΕΚ/1329/B/08.11.00
Κανονισμός έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα	DIN 1045
Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός (ΕΑΚ 2000) :	ΦΕΚ/218Α/B/20.12.99
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις :	ΦΕΚ/78Α/B/19.06.03 ΦΕΚ/1154/B/17.08.03
Οδηγίες για την Αντισεισμική Μελέτη Γεφυρών :	Εγκύκλιος 23/00/ΜΕΟΧ/ΟΔ 884/24.12.89
Φορτία οδικών γεφυρών :	DIN 1072
Βάσεις υπολογισμού ολοσίδερων γεφυρών :	DIN 1075

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Οπλισμένο σκυρόδεμα :	C20/25 (B25)
Άοπλο σκυρόδεμα εξομάλυνσης :	C8/10 (B10)
Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος :	B500c
Ελάχιστη επικάλυψη οπλισμού :	γενικά: 5.0cm

ΦΟΡΤΙΑ

Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος :	25 KN/m^3
Ειδικό βάρος υλικών επανεπίχωσης :	20 KN/m^3
Γωνία εσωτερικής τριβής υλικών επανεπίχωσης :	φ=30°
Κινητό φορτίο οχημάτων (DIN 1072) :	SLW 60/30t
Κινητό φορτίο εκτός επιφαρείας οχημάτων :	5.00 KN/m^2

Σεισμική ένταση :

Ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας :	II
Συντελεστής σπουδαιότητας :	A=0.24g γ_I = 1.0
Συντελεστής σεισμικής συμπεριφοράς :	q = 1.0

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΠΗΛΙΟ Ο ΔΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΤΟΜΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ3

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ: Δ. Ζ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ Α.Μ. 24898
Α.Μ. ΤΕΕ 121035 ΑΡ. ΔΙΠΛ. 3487
Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 9 ΚΗΦΙΣΙΑ 14562
ΤΗΛ. 2106233889 / 6977151195
ΑΦΜ 133413268 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Ο ΕΘΙΒΑΕ κρεστενα 21/12/2017
ΠΕΟΡΤΙΑ ΧΡΥΣ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Α/Α	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Πάτρα 21/12/2017 Ο ΔΙΝΤΗΣ Τ.Υ. & Π/ΙΟΣ		

ΟΨΗ Α - Α

ΚΑΤΟΨΗ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΠΤΕΡΥΓΟΤΟΙΧΟΥ

ΤΟΜΗ 1-1

ΤΟΜΗ 2 - 2