



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254
26110, Πάτρα

Πληροφορίες: Νεκτ. Λινάρδος

Τηλέφωνο : 2613-613325

Fax : 2613-613333

E-mail : n.linardos@pde.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 13.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*» με το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β'.
2. Την υπ' αριθμ. 853/8-1-2021 (ΦΕΚ.79B'/15-1-2021) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 178/26-11-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ' αριθ. 248595/27-12-2016 του Γενικού Γραμματέα, σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ.4309 Β'/30-12-2016).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/09-03-2021 τεύχος Α') «*Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία*».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 «Σκοπός» του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ.143Α') «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «*Πρόγραμμα Διαύγεια*» και άλλες διατάξεις.
8. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*» και την υπ' αριθμ. 2/100018/0026/30-12-2016 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «*κοινοποίησης διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχής οδηγιών*».
9. Την υπ' αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
10. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ 715/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./7-9-2020), απόφαση περί ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της ΠΔΕ.
11. Την υπ' αριθμ. ΠΔΕ/ΔΔ/249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 21898/940/27-01-2021 (Β'384), 146644/3041/01-06-2021 (Β'2511) και 192682/3788/09-07-2021 (Β'3089), αποφάσεις του, με θέμα «*Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*» .
12. Την υπ' αριθμ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500€).
13. Την υπ' αριθμ. **186/2020** απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021. Η απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ' αριθμό 2730/11-1-2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΥΖ) απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
14. Την υπ' αριθμ. 1061/2021 (ΑΔΑ:91Ε47Λ6-ΥΞΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : « *Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων συνολικού ποσού 13.000,00€ για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην Πάτρα* ».
15. Το υπ' αριθμ. 201777/677/19-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009224349) **Αίτημα στο Διατάκτη**.
16. Την υπ' αριθμ. 224551/12180/16-08-2021 **Βεβαίωση Δέσμευσης Πίστωσης** του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικού - Δημοσιονομικού ελέγχου της ΠΔΕ και ότι η συγκεκριμένη δαπάνη χρήζει εξειδίκευσης.

17. Τις υπ' αριθμ. 2704 (Α.Δ.Α.: ΩΝΡ57Λ6-1ΚΝ) και 2705 (Α.Δ.Α.: 9ΚΥΑ7Λ6-ΧΒΙ) **Αποφάσεις Ανάλυσης Υποχρέωσης** σε βάρος των ΚΑΕ 01.072/1329.01.1231 και 01.072/0869.01.1231.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 13.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι α) η προμήθεια κεντρικού UPS συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και β) η εγκατάσταση UPS και η ασφαλής ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην (Σταγείρων 23, Τ.Κ. 26334) Πάτρα, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Συγκεκριμένα αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία Μονάδας Αδιάλειπτης Τάσης (UPS) για την υποστήριξη είκοσι ενός (21) υπολογιστικών μονάδων (Η/Υ) που είναι εγκατεστημένοι στην Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας Πάτρας (Σταγείρων 23, Τ.Κ. 26334, ισόγειο) και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αδειών οδήγησης, όπως και η κατασκευή νέας εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής, δικτύου δεδομένων) στην εν λόγω Αίθουσα.

Η εγκατάσταση του UPS και των μπαταριών του θα γίνει σε χώρο (αποθήκη) που γειτνιάζει με την Αίθουσα Εξετάσεων, ενώ η ρευματοδότηση του UPS μπορεί να γίνει από ηλεκτρικό πίνακα του ισογείου ή του 1^{ου} ορόφου του κτηρίου.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο του αντικειμένου της πρόσκλησης.

Κωδικοί CPV: 32580000-2 «Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων» και 45315100-9 «Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων»

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Ο **ενιαίος σφραγισμένος φάκελος** με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα θα περιέχει **δύο επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους**, δηλαδή:

- 1) «**Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά**», ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την Τεχνική προσφορά, όπως προσδιορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
- 2) «**Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς**», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου Αναδόχου.

Ο παραπάνω ενιαίος φάκελος καθώς και οι δύο επί μέρους φακέλοι θα φέρουν τις ενδείξεις:

α) «**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**» Για την προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού UPS και ασφαλούς ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για την Αίθουσα Εξετάσεων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Αχαΐας, στην Πάτρα, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 13.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

β) «**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**»

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με τη προσφορά τους:

- i. **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία συμμετέχουν, χωρίς θεώρηση του γνησίου υπογραφής, η οποία θα φέρει ως ημερομηνία, την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς **και να δηλώνεται:**
 - ✓ Ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - ✓ Ότι δεν έχουν κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή τους σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 και 23 του Ν.4782/2021.
 - ✓ Ο νόμιμος εκπρόσωπό τους.
 - ✓ Ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 - ✓ Ότι η προσφορά τους ισχύει για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

- ✓ Ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, εξοπλισμό κ.λ.π.) για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης.

- ii. **Πιστοποιητικό Αρμοδίας Αρχής** του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν **τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του**. Πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- iii. **Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να είναι σε ισχύ**, του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

- iv. **Απόδειξη νόμιμης εκπροσώπησης**, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΟΕ και ΕΕ), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

(Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η τεχνική προσφορά και οι υποχρεώσεις των υποψηφίων θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το **Παράρτημα Α** της παρούσας πρόσκλησης.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του **Παραρτήματος Β**.

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με Φ.Π.Α. υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών Προσφορών».

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.

Σημειώνεται ότι:

Η προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, **υπογράφεται από τον ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του**. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από συγκεκριμένους ΚΑΕ στους οποίους έχει πραγματοποιηθεί δέσμευση και έγκριση δαπάνης μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο πληρωμής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι:

- Παρακράτηση φόρου ποσοστού 4% επί της πώλησης αγαθών ή 8% επί παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2α,2ββ του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167Α') επί του καθαρού ποσού της αξίας του τιμολογίου.

- Παρακράτηση 0,07% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4605/2019, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της αρχής των συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κώδικα Χαρτοσήμου.
- Παρακράτηση 0,06% επί της αξίας της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/16, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί αυτού επί της παρακράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Το ποσό αυτό αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις.
- Όλες οι κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων είναι σε βάρος των προμηθευτών.

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Πρόσκλησης, καθώς και της σύμβασης, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (13.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Συγκεκριμένα:

1. Για την προμήθεια UPS η συνολική δαπάνη είναι μέχρι του ποσού των 9.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
2. Για την εγκατάσταση UPS και την ασφαλή ηλεκτρολογική εγκατάσταση η συνολική δαπάνη είναι μέχρι του ποσού των 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021 και ειδικότερα τους ΚΑΕ 01.072/1329.01.1231 και 01.072/0869.01.1231. Για το σκοπό αυτό έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμ. 2704 (Α.Δ.Α.: ΩΝΡ57Λ6-1ΚΝ) και 2705 (Α.Δ.Α.: 9ΚΥΑ7Λ6-ΧΒΙ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης

9. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **30/09/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13 : 00** στη Δ/νση Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου, Πανεπιστημίου 254 (κτήριο Β΄) στην Πάτρα.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **01/10/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 : 00 π.μ..**

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία & ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 120 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στο **Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ** και στον **ιστότοπο** της Π.Δ.Ε στη διεύθυνση: www.pde.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό ως εξής:

- ✓ Για θέματα διαδικαστικά που αφορούν αποκλειστικά τη διενέργεια του διαγωνισμού από τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Νεκτ. Λινάρδο (τηλ. 2613 – 613325).
- ✓ Για θέματα που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Ανεστόπουλο Δημήτριο (τηλ. 2613-613309)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι προδιαγραφές του UPS έχουν ως ακολούθως:

Σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Αριθμός μονάδων	1		
2	Χώρα Προέλευσης	Εντός ΕΥ, θα αποδεικνύεται από επίσημο έγγραφο		
3	Τεχνολογία Double Conversion On-line	ΝΑΙ		
4	Ισχύς Εξόδου $\geq 10\text{kVA}/10\text{KW}$	ΝΑΙ		
5	Παραμετροποίηση του UPS μέσω LCD-DISPLAY	ΝΑΙ		
6	Απόδοση LINE mode full Load	$\geq 95\%$		
7	Να αναφερθεί ο τύπος και ο κατασκευαστής του. Να δοθεί το ISO 9001.	ΝΑΙ		
Είσοδος				
8	Διακύμανση τάσης εισόδου	160-276 VAC		
9	Ονομαστική Συχνότητα: 45-55Hz ή 55-65Hz	ΝΑΙ		
10	Συντελεστής Ισχύος	$\geq 0,99$		
Έξοδος				
11	Τάση εξόδου: Ημιτονοειδής	ΝΑΙ		
12	Ονομαστική Τάση: 208/220/230/240 VAC	ΝΑΙ		
13	Διακύμανση τάσης εισόδου	$\pm 1\%$		
14	THD	$\leq 1\%$ Full Linear Load; $\leq 5\%$ Non-Linear Load		
15	Ονομαστική Συχνότητα	$\pm 0,1\text{Hz}$		
16	Τύπος εξόδων	Terminal Output		
Πιστοποιητικά				
17	IEC 62040-3 classification	VFI-SS-111		
18	C.E. Marking	ΝΑΙ		
Επικοινωνία & Διαχείριση				
19	Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας: USB (HID) & RS232	ΝΑΙ		
20	SNMP Adapter για τον έλεγχο της λειτουργίας του UPS μέσω δικτύου	ΝΑΙ		
21	Να δοθεί Network Automatic Shutdown S/W	ΝΑΙ		
22	Επαφή εκτάκτου ανάγκης (Emergency PowerOff, EPO) να διατίθεται στον βασικό εξοπλισμό	ΝΑΙ		
Συσσωρευτές και αυτονομία				
23	Οι μπαταρίες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε εξωτερική καμπίνα του κατασκευαστικού οίκου του UPS	ΝΑΙ		
24	Αριθμός καμπινών μπαταριών	2		
25	Ελάχιστος αριθμός μπαταριών ανά καμπίνα μπαταριών	≥ 32 τεμ.		
26	Ελάχιστη Ισχύς μπαταρίας	$\geq 12\text{V}/9\text{Ah}$		

27	ChargerCurrent	0-12A		
Λοιπά Τεχνικά χαρακτηριστικά				
28	LoadCrestRatio	3:1		
29	OverloadCapacity	10min @105%-125%; 30s @125%-150%; 500ms @ >150%		
30	Θόρυβος	< 60dB		
31	Δυνατότητα παραλληλισμού	>= 3 UPS		
32	Automatic speed control γιατουςανεμιστήρες	NAI		
33	Εγγύηση καλής λειτουργίας	>= 2 έτη		
Βεβαιώσεις-Πιστοποιητικά				
34	Βεβαίωση από την επίσημη αντιπροσωπεία για την υποστήριξη του UPS εντός Ελλάδας	NAI		
35	<p>Η εταιρεία που θα αναλάβει την προμήθεια και υλοποίηση της εγκατάστασης του UPS, θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα:</p> <p>Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Πεδίο εφαρμογής: Ολοκλήρωση συστημάτων και παροχή υπηρεσιών και λύσεων προστιθέμενης αξίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών. Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού</p>	NAI		

Οι προδιαγραφές της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και του δικτύου δεδομένων έχουν ως ακολούθως:

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και δίκτυο δεδομένων				
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Θα αποξηλωθεί το υπάρχον παλιό δίκτυο δομημένης καλωδίωσης της Αίθουσας Εξετάσεων και θα εγκατασταθεί νέο δίκτυο Cat.6 τηρώντας απαρέγκλιτα τις παρακάτω προδιαγραφές.	NAI		
2	Το σύστημα της δομημένης καλωδίωσης θα πρέπει να ακολουθεί πλήρως τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 50173-1:2007, ΕΛΟΤ EN 50173-1/A1:2009, ΕΛΟΤ EN 50173-99-1:2007, ISO/IEC 11801:2002 και τις προσθήκες του ISO/IEC 11801/A1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010 και ISO/IEC TR 24750:2007 και CENELEC EN50173-1:2002 (ή τα αντίστοιχα αμερικάνικα πρότυπα ANSI/TIA/EIA 568B και τις προσθήκες του, TSB 36 και TSB 40A) και να χρησιμοποιεί καλώδιο αθωράκιστου συνεστραμμένου ζεύγους U/UTP κλάσης E (cat. 6) και παθητικό εξοπλισμό κλάσης E ώστε όλο το σύστημα της δομημένης καλωδίωσης να είναι	NAI		

	κλάσης E. Θα υλοποιηθεί η αρχιτεκτονική δομημένης «ανοικτής» καλωδίωσης με βάση την τοπολογία αστέρα.			
3	Όλα τα προσφερόμενα υλικά του παθητικού εξοπλισμού (επιθυμητά και των καλωδίων) θα είναι του ιδίου κατασκευαστικού οίκου και θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και τις προσθήκες του ISO/IEC 11801/A1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010	NAI		
4	Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει να διαθέτει κατάσταση αναλόγων εγκαταστάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί με τα υλικά του σε Ελλάδα και Διεθνώς και να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2015	NAI		
5	Ο κατασκευαστικός οίκος πρέπει να παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα για έτη	>=20		
6	Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή νεότερο/ισοδύναμο στο πεδίο εφαρμογής: Ολοκλήρωση συστημάτων και παροχή υπηρεσιών και λύσεων προστιθέμενης αξίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών.	NAI		
7	Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης και να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) αντίστοιχο έργο το οποίο θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των αντίστοιχων τιμολογίων και με υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου του έργου στην οποία θα αναφέρονται τα λεπτομερή στοιχεία ή με βεβαίωση του πελάτη φορέα.	NAI		
8	Θέσεις εργασίας που κατ' ελάχιστον θα πρέπει να υποστηρίζονται.	21		
9	Τοποθέτηση πλαισίων διασύνδεσης χαλκού (PatchPanel) 19", 24ports για τον τερματισμό της οριζόντιας καλωδίωσης, όπου απαιτείται.	1		
10	Το εμπρός μέρος του πλαισίου διασύνδεσης να έχει αρθρωτές θύρες κατηγορίας 6/κλάσης E, με τα κατάλληλα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (από διεθνή ή ευρωπαϊκά εργαστήρια πιστοποίησης) με το πρότυπο ISO/IEC DIS 11801:2002 και CENELEC EN 50173-1:2002.	NAI		

11	Το εμπρός μέρος του πλαισίου διασύνδεσης να διαθέτει χώρο για την τοποθέτηση ετικετών για τη σήμανση των θυρών (εάν δεν είναι αριθμημένες από τον κατασκευαστή), ενώ η αρίθμηση θα είναι αντίστοιχη με αυτή των τηλεπικοινωνιακών πριζών και θα γίνεται σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το πρότυπο CENELEC EN 50174-2:2000.	NAI		
12	Τα πλαίσιο διασύνδεσης πρέπει να διαθέτει στο πίσω μέρος του μεταλλικό πλαίσιο στήριξης των καλωδίων	NAI		
13	Πλαίσιο διαχείρισης καλωδίων, εγκατεστημένο στο ικρίωμα, για την καλύτερη διαχείριση των καλωδίων μικτονόμησης	NAI		
14	Διπλές τηλεπικοινωνιακές πρίζες συμβατές με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και CENELEC EN 50173-1:2002 για τις νέες λήψεις	21		
15	<ul style="list-style-type: none"> • να αποτελούνται από πλαίσιο (faceplate) το οποίο να μπορεί να δεχθεί δύο υποπλαίσια (clips). Αυτά να μπορούν να φιλοξενήσουν ομφαλούς (modules) οπότε θα ολοκληρώνεται μία πρίζα δύο θέσεων-θυρών. Εναλλακτικά το ένα από τα δύο clips να μπορεί να μένει κενό (blank) οπότε θα έχουμε μια μονή πρίζα • οι θύρες να είναι RJ-45 κατηγορίας 6/κλάσης E • κάθε θύρα θα αριθμείται με μονοσήμαντο αλφαριθμητικό συμβολισμό, αντίστοιχα δε, θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση στα πεδία μικτονόμησης των αντίστοιχων κατανομών, σύμφωνα και με τα όσα ορίζει το πρότυπο CENELEC EN 50174-2:2000. • να μην έχουν προεξοχές από το πλαίσιο της πρίζας • να έχουν ενσωματωμένο σημείο σήμανσης (structured labeling) είτε πάνω στο δομοστοιχείο ή στο πλαίσιο της πρίζας • κάθε θύρα να διαθέτει ενσωματωμένο κλείστρο για την προστασία των επαφών από οποιοδήποτε στοιχείο αλλοίωσης (πχ σκόνη και υγρασία). • οι αρθρωτές έξοδοι / σύνδεσμοι στο πίσω μέρος των δομοστοιχείων RJ-45 (modules) να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να τερματίζουν τα σύρματα του καλωδίου χρησιμοποιώντας τεχνολογία επαφής μετατόπισης μόνωσης (IDC) ενώ πρέπει να παρέχεται εξάρτημα για την ασφαλή στήριξη του καλωδίου πάνω στο IDC και την προστασία των τερματισμών. • Σε κάθε έξοδο να τερματίζονται πλήρως και τα 4 ζεύγη του U/UTP καλωδίου, σύμφωνα με pin/pairassignment του προτύπου ISO/IEC 11801:2002, Table F.2. 	NAI		
16	Οι τηλεπικοινωνιακές πρίζες θα στερεωθούν σταθερά στον τοίχο του αντίστοιχου δωματίου σε θέσεις που θα υποδειχθούν από το προσωπικό της	NAI		

	Πληροφορικής του νοσοκομείου.			
17	Για την οριζόντια καλωδίωση θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο αθωράκιστου συνεστραμμένου ζεύγους U/UTP, κατηγορίας 6/κλάσης E, 4 ζευγών, με περίβλημα χαμηλής ευφλεκτότητας και μηδενικής εκπομπής αλογόνων αερίων (LSOH/LSZH), σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60332-1-2, ΕΛΟΤ EN 60332-1-2, IEC 61034-1, ΕΛΟΤ EN 50268-1, IEC 61034-2, ΕΛΟΤ EN 50268-2, IEC 60754-2 και ΕΛΟΤ EN 50267-2-3 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια στα δημόσια κτίρια, που θα συνδέει της τηλεπικοινωνιακές πρίζες με τον κατανεμητή ορόφου. Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002. Η γραμμή μεταφοράς χαλκού οριζόντια καλωδίωσης απαιτείται να ικανοποιεί πλήρως τη μετάδοση του πρωτοκόλλου IEEE 802.3an (10Gbase-T Ethernet), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC TR 24750:2007.	NAI		
18	Τα υλικά καλωδίωσης πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/95/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 (European Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment). Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστικού Οίκου.	NAI		
19	Τα καλώδια διασύνδεσης (Patch Cords) θα είναι 4 ζευγών, Class E, με αρθρωτά βύσματα αρσενικών συνδέσμων RJ-45 και από της δύο πλευρές και θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και CENELEC EN 50173-1:2002 σε επίπεδο καναλιού	NAI		
20	Τα patchcords θα είναι τυποποιημένα εργοστασιακής κατασκευής (αποκλείονται οι ιδιοκατασκευές)	NAI		
21	Αριθμός patchcords μήκους 1 μέτρου (για μεικτονομήσεις)	21		
22	Αριθμός patchcords μήκους 3 μέτρων (για τη διασύνδεση των σταθμών εργασίας της τηλεπικοινωνιακές πρίζες)	21		
23	Οδεύσεις με πλαστικά κανάλια διανομής αυτοσβενόμενου τύπου λευκού χρώματος κλειστού τύπου (με ανοιγόμενο καπάκι) κατάλληλου για εγκαταστάσεις εσωτερικών	NAI		

	χώρων σύμφωνα με τα πρότυπα CENELEC EN 50174-2:2000, ELOT HD 384, ISO/IEC 14763-2:2000.			
24	Τα πλαστικά κανάλια που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ, τα οποία απαιτείται να τοποθετούνται με μέγιστο βήμα του ενός (1) μέτρου. Στα σημεία που χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωσης των καναλιών για να μην υπάρχουν αλλοιώσεις στην εγκατάσταση των γραμμών μεταφοράς (καλωδίων), κυρίως στην απαιτούμενη ακτίνα καμπυλότητας απαιτείται να εγκατασταθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύμφωνα με το πρότυπο CENELEC EN 50174-2:2000 και ELOT HD 384 (αποκλείονται ιδιοκατασκευές).	NAI		
25	Η χωρητικότητα των καναλιών θα είναι αρκετή για την επέκταση κατά 100% της καλωδιακής υποδομής (ελάχιστης διατομής 105x50 mm σε κάθε περίπτωση).	NAI		
26	Η ελάχιστη απόσταση των οδεύσεων της καλωδίωσης δικτύου από την καλωδίωση του δικτύου ισχύος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα CENELEC EN 50174-2:2000 και ELOT HD 384, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην απόδοση του δικτύου λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών. (Σε κάθε περίπτωση θα τηρηθεί ελάχιστη απόσταση των οδεύσεων της καλωδίωσης δικτύου από την καλωδίωση του δικτύου ισχύος τουλάχιστον 25 εκατοστά)	NAI		
27	Η πιστοποίηση θα πρέπει να γίνει με κατάλληλο όργανο Επιπέδου IV για κατηγορία 6/κλάση E σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002 και τις προσθήκες του ISO/IEC 11801/A1:2008, ISO/IEC 11801/A2:2010 και CENELEC EN 50173-1:2002	NAI		
28	Οι πλήρεις μετρήσεις που θα παραδοθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO/IEC TR 14763-2	NAI		
29	Οι μετρήσεις πιστοποίησης θα πρέπει να υλοποιηθούν σε επίπεδο καναλιού ή σε επίπεδο μόνιμης σύνδεσης	NAI		
30	Το όργανο πιστοποίησης θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο IEC 61935-1	NAI		
31	Προμήθεια και τοποθέτηση πριζών σούκο κόκκινες UPS, τριπλές με ασφάλεια παιδιών	21 θέσεις εργασίας (3 πρίζες ανά θέση)		
32	Οι ανωτέρω πρίζες σούκο θα τοποθετηθούν επί των καναλιών, με τη χρήση αντίστοιχων πλαισίων, σε κάθε θέση εργασίας	NAI		

33	Ηλεκτρολογική καλωδίωση πριζών με καλώδιο ικανής διατομής, κατ' ελάχιστον 3Χ2,5mm ²	NAI		
34	Να παραδοθούν ασφάλιστρα πριζών, τουλάχιστον ισάριθμα με τις εγκατεστημένες πρίζες	NAI		
35	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού ηλεκτρολογικού πίνακα τροφοδοσίας UPS και πριζών UPS με αντικεραυνική προστασία	NAI		
36	Σύνδεση και έλεγχος λειτουργίας UPS και νέων πριζών προστασίας	NAI		
37	Με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί πλήρης σχεδιογραφία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η οποία θα συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISO/IEC 11801:2002, CENELEC EN 50173-1:2002 και BICSI	NAI		

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

<u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ</u>	
	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Ποσά σε ευρώ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ UPS	
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	
ΦΠΑ 24%	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ	